

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
MURIEL RIVET - 02 38 77 33 76 -
Fax : 02 37 36 29 93

[résultats à afficher en mairie](#)

Destinataire(s)

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST LUBIN DE CRAVANT
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE REVERCOURT
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTIGNY SUR AVRE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE FESSANVILLIERS MATTANVILL
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CRUCEY VILLAGES
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BREZOLLES
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE BEROU LA MULOTIERE
MADAME LA PRESIDENTE - SIAEP DE LA REGION DE BREZOLLES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SIAEP DE LA REGION DE BREZOLLES

Prélèvement	00077790	Commune	BEROU LA MULOTIERE
Unité de gestion	0362 SIAEP DE LA REGION DE BREZOLLES	Prélevé le :	mardi 06 février 2018 à 11h17
Installation	TTP 001588 LA COTE A GIROUX	par :	SYLVAIN SAUBUSSE
Point de surveillance	P 0000003339 BACHE D'AUTREBOIS	Type visite :	P2
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APT		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
11.7	°C				25.00
7.30	unitépH			6.50	9.00
0.48	mg/LCl2				
0.52	mg/LCl2				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : 28P2D Code SISE de l'analyse : 00083940 Référence laboratoire : LSE1802-23402

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0.1	NFU				2.00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates	0	mg/LCO3				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	à l'équilibre			1.00	2.00
Hydrogénocarbonates	253.0	mg/L				
pH	7.50	unitépH			6.50	9.00
pH d'équilibre à la 1° échantillon	7.47	unitépH				
Titre alcalimétrique complet	20.70	°f				
Titre hydrotimétrique	27.9	°f				

MINERALISATION

Calcium	104.0	mg/L				
Chlorures	32.8	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	606	µS/cm			200.00	1100.00
Magnésium	4.50	mg/L				
Potassium	1.6	mg/L				
Sodium	13.3	mg/L				200.00
Sulfates	13.9	mg/L				250.00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	1.04	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	52.0	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0.02	mg/L		0.10		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0.3	mg/L C				2.00
-------------------------	-----	--------	--	--	--	------

FER ET MANGANESE

Fer total	<10	µg/l				200.00
Manganèse total	<10	µg/l				50.00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	<10	µg/l				200.00
Arsenic	<2	µg/l		10.00		
Barvum	0.014	mg/L				0.70
Bore mg/L	0.018	mg/L		1.00		

Cyanures totaux	<10	µg/l CN		50,00		
Fluorures mg/L	<0,05	mg/L		1,50		
Mercure	<0,50	µg/l		1,00		
Sélénium	<2	µg/l		10,00		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthrvne	<0,005	µg/l		0,10		
Atrazine	<0,030	µg/l		0,10		
Cvanazine	<0,005	µg/l		0,10		
Cvbutrvne	<0,005	µg/l		0,10		
Cyromazine	<0,030	µg/l		0,10		
Desmétrvne	<0,005	µg/l		0,10		
Dimethametrvn	<0,005	µg/l		0,10		
Flufenacet	<0,005	µg/l		0,10		
Hexazinone	<0,005	µg/l		0,10		
Métamitrone	<0,010	µg/l		0,10		
Métribuzine	<0,005	µg/l		0,10		
Prométhrine	<0,005	µg/l		0,10		
Prométon	<0,005	µg/l		0,10		
Propazine	<0,020	µg/l		0,10		
Sébuthvlazine	<0,005	µg/l		0,10		
Secbuméton	<0,005	µg/l		0,10		
Simazine	<0,005	µg/l		0,10		
Simétrvne	<0,025	µg/l		0,10		
Terbuméton	<0,005	µg/l		0,10		
Terbuthylazin	<0,005	µg/l		0,10		
Terbutrvne	<0,005	µg/l		0,10		
Thidiazuron	<0,005	µg/l		0,10		
Trietazine	<0,005	µg/l		0,10		
METABOLITES DES TRIAZINES						
Atrazine-2-hvdroxv	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine-déisopropvl	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine déisopropvl-2-hvdroxv	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine déséthvl	0,044	µg/l		0,10		
Atrazine déséthvl-2-hvdroxv	<0,050	µg/l		0,10		
Atrazine déséthvl déisopropvl	0,046	µg/l		0,10		
Hvdroxvterbuthvlazine	<0,020	µg/l		0,10		
Propazine 2-hvdroxv	<0,005	µg/l		0,10		
Sebuthvlazine 2-hvdroxv	<0,005	µg/l		0,10		
Sebuthvlazine déséthvl	<0,005	µg/l		0,10		
Simazine hvdroxv	<0,005	µg/l		0,10		
Terbuméton-déséthvl	<0,030	µg/l		0,10		
Terbuthvlazin déséthvl	<0,005	µg/l		0,10		
Terbuthvlazin déséthvl-2-hvdroxv	<0,005	µg/l		0,10		
Trietazine 2-hvdroxv	<0,005	µg/l		0,10		
Trietazine desethvl	<0,005	µg/l		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
1-(3,4-dichlorophénvl)-3-méthvlurée	<0,005	µg/l		0,10		
1-(3,4-dichlorophénvl)-urée	<0,005	µg/l		0,10		
1-(4-isopropvlphehnl)-urée	<0,005	µg/l		0,10		
Buturon	<0,005	µg/l		0,10		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/l		0,10		
Chloroxuron	<0,005	µg/l		0,10		
Chlorsulfuron	<0,005	µg/l		0,10		
Chlortoluron	<0,005	µg/l		0,10		
CMPU	<0,020	µg/l		0,10		
Cycluron	<0,005	µg/l		0,10		
Daimuron	<0,005	µg/l		0,10		
Desméthvlisoproturon	<0,050	µg/l		0,10		
Difenoxuron	<0,005	µg/l		0,10		
Diflubenzuron	<0,020	µg/l		0,10		
Diuron	<0,005	µg/l		0,10		
Ethidimuron	<0,005	µg/l		0,10		
Fénuron	<0,020	µg/l		0,10		
Fluométuron	<0,005	µg/l		0,10		
Forchlorfenuron	<0,005	µg/l		0,10		
Hexaflumuron	<0,005	µg/l		0,10		
Iodosulfuron-methvl-sodium	<0,005	µg/l		0,10		
Isoproturon	<0,005	µg/l		0,10		
Linuron	<0,005	µg/l		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/l		0,10		
Métobromuron	<0,005	µg/l		0,10		
Métoxuron	<0,005	µg/l		0,10		
Monolinuron	<0,005	µg/l		0,10		
Monuron	<0,005	µg/l		0,10		
Néburon	<0,005	µg/l		0,10		
Siduron	<0,005	µg/l		0,10		
Sulfomethuron-methvl	<0,005	µg/l		0,10		
Thébuthiuron	<0,005	µg/l		0,10		
Thiazfluron	<0,020	µg/l		0,10		
Trinéxapac-éthvl	<0,020	µg/l		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,005	µg/l		0,10		
Alachlore	<0,005	µg/l		0,10		
Boscalid	<0,005	µg/l		0,10		
Carboxine	<0,005	µg/l		0,10		
Cvmoxanil	<0,005	µg/l		0,10		
Dichlormide	<0,010	µg/l		0,10		
Diméthénamide	<0,005	µg/l		0,10		
ESA acetochlore	<0,100	µg/l		0,10		
ESA alachlore	<0,100	µg/l		0,10		
ESA metazachlore	<0,100	µg/l		0,10		
ESA metolachlore	<0,100	µg/l		0,10		
Fenhexamid	<0,005	µg/l		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/l		0,10		

Furalaxyl	<0.005	µg/l		0.10		
Isoxaben	<0.010	µg/l		0.10		
Mefenacet	<0.005	µg/l		0.10		
Méfluidide	<0.005	µg/l		0.10		
Mépronil	<0.005	µg/l		0.10		
Métazachlore	<0.005	µg/l		0.10		
Métolachlore	<0.005	µg/l		0.10		
Napropamide	<0.005	µg/l		0.10		
Oryzalin	<0.020	µg/l		0.10		
OXA acetochlore	<0.100	µg/l		0.10		
OXA alachlore	<0.050	µg/l		0.10		
OXA metazachlore	<0.100	µg/l		0.10		
OXA metolachlore	<0.100	µg/l		0.10		
Penoxsulam	<0.005	µg/l		0.10		
Pretilachlore	<0.005	µg/l		0.10		
Propachlore	<0.010	µg/l		0.10		
Proprazole	<0.005	µg/l		0.10		
Proxosulame	<0.005	µg/l		0.10		
S-Métolachlore	<0.10	µg/l		0.10		
Tébutam	<0.005	µg/l		0.10		
Tolylfluanide	<0.005	µg/l		0.10		
Zoxamide	<0.005	µg/l		0.10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0.020	µg/l		0.10		
2,4-D	<0.005	µg/l		0.10		
2,4-DB	<0.050	µg/l		0.10		
2,4-MCPA	<0.005	µg/l		0.10		
2,4-MCPB	<0.005	µg/l		0.10		
Clodinafop-propargyl	<0.005	µg/l		0.10		
Cyhalofop butyl	<0.020	µg/l		0.10		
Dichlorprop	<0.020	µg/l		0.10		
Diclofop méthyl	<0.050	µg/l		0.10		
Fénoprop	<0.020	µg/l		0.10		
Fénoxaprop-éthyl	<0.020	µg/l		0.10		
Fluazifop	<0.005	µg/l		0.10		
Fluazifop butyl	<0.020	µg/l		0.10		
Haloxypol	<0.020	µg/l		0.10		
Haloxypol éthoxyméthyl	<0.020	µg/l		0.10		
Haloxypol-méthyl (R)	<0.005	µg/l		0.10		
Mécoprop	<0.005	µg/l		0.10		
Mécoprop-1-octyl ester	<0.005	µg/l		0.10		
Propanil	<0.050	µg/l		0.10		
Quinclorac	<0.050	µg/l		0.10		
Quinclorac éthyle	<0.050	µg/l		0.10		
Triclopyr	<0.020	µg/l		0.10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Aldicarb	<0.005	µg/l		0.10		
Aldicarb sulfoné	<0.020	µg/l		0.10		
Aldicarb sulfoxide	<0.020	µg/l		0.10		
Allxycarb	<0.005	µg/l		0.10		
Aminocarb	<0.005	µg/l		0.10		
Bendiocarb	<0.005	µg/l		0.10		
Benthiavalicarb-isopropyl	<0.005	µg/l		0.10		
Bufencarb	<0.020	µg/l		0.10		
Butilate	<0.005	µg/l		0.10		
Carbaryl	<0.005	µg/l		0.10		
Carbendazime	<0.005	µg/l		0.10		
Carbénthiamide	<0.005	µg/l		0.10		
Carbofuran	<0.005	µg/l		0.10		
Carbosulfan	<0.020	µg/l		0.10		
Chlorprophame	<0.005	µg/l		0.10		
Cycloate	<0.020	µg/l		0.10		
Desmedipham	<0.005	µg/l		0.10		
Desmethyldiuron	<0.005	µg/l		0.10		
Diallate	<0.020	µg/l		0.10		
Diethofencarb	<0.005	µg/l		0.10		
Diméthopate	<0.005	µg/l		0.10		
Diméthyl	<0.010	µg/l		0.10		
Dioxacarb	<0.005	µg/l		0.10		
EPTC	<0.020	µg/l		0.10		
Ethiofencarb sulfone	<0.005	µg/l		0.10		
Ethiofencarb sulfoxide	<0.020	µg/l		0.10		
Ethiofencarb	<0.005	µg/l		0.10		
Ethylendithiourée	<0.50	µg/l		0.10		
Ethyluree	<0.50	µg/l		0.10		
Fenobucarb	<0.005	µg/l		0.10		
Fenothiocarb	<0.005	µg/l		0.10		
Fenoxycarb	<0.005	µg/l		0.10		
Furathiocarb	<0.020	µg/l		0.10		
Hydroxycarbofuran-3	<0.005	µg/l		0.10		
Indoxacarb	<0.020	µg/l		0.10		
Iodocarb	<0.020	µg/l		0.10		
Isoprocarb	<0.005	µg/l		0.10		
Isoprocarb	<0.005	µg/l		0.10		
Karbutilate	<0.005	µg/l		0.10		
Méthiocarb	<0.005	µg/l		0.10		
Méthiocarb sulfoxide	<0.005	µg/l		0.10		
Méthomyl	<0.005	µg/l		0.10		
Metolcarb	<0.005	µg/l		0.10		
Mexacarb	<0.005	µg/l		0.10		
Molinate	<0.005	µg/l		0.10		
Oxamyl	<0.020	µg/l		0.10		
Phenmedipham	<0.020	µg/l		0.10		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0.005	µg/l		0.10		

Promécarbe	<0.005	µg/l		0.10		
Pronamocarbe	<0.005	µg/l		0.10		
Prophame	<0.020	µg/l		0.10		
Prooxur	<0.005	µg/l		0.10		
Prosulfocarbe	<0.005	µg/l		0.10		
Proximphan	<0.005	µg/l		0.10		
Pvributicarb	<0.005	µg/l		0.10		
Pvrimicarbe	<0.005	µg/l		0.10		
Thiobencarde	<0.005	µg/l		0.10		
Thiodicarbe	<0.020	µg/l		0.10		
Thiofanox sulfone	<0.005	µg/l		0.10		
Thiofanox sulfoxyde	<0.005	µg/l		0.10		
Thiophanate ethyl	<0.050	µg/l		0.10		
Thiophanate méthyl	<0.050	µg/l		0.10		
Tiocarbazil	<0.005	µg/l		0.10		
Triallate	<0.005	µg/l		0.10		
Trimethacarbe	<0.005	µg/l		0.10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0.005	µg/l		0.10		
Dicamba	<0.050	µg/l		0.10		
Dinitrocrésol	<0.020	µg/l		0.10		
Dinoseb	<0.005	µg/l		0.10		
Dinoterbe	<0.030	µg/l		0.10		
Fénarimol	<0.005	µg/l		0.10		
Imazaméthabenz	<0.005	µg/l		0.10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0.010	µg/l		0.10		
Ioxynil	<0.005	µg/l		0.10		
Ioxynil-méthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Pentachlorophénol	<0.030	µg/l		0.10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0.005	µg/l		0.03		
Chlordane	<0.005	µg/l		0.10		
Chlordane alpha	<0.005	µg/l		0.10		
Chlordane bêta	<0.005	µg/l		0.10		
Chlordane gamma	<0.005	µg/l		0.10		
DDD-2,4'	<0.005	µg/l		0.10		
DDD-4,4'	<0.005	µg/l		0.10		
DDE-2,4'	<0.005	µg/l		0.10		
DDE-4,4'	<0.010	µg/l		0.10		
DDT-2,4'	<0.010	µg/l		0.10		
DDT-4,4'	<0.010	µg/l		0.10		
Dieldrine	<0.005	µg/l		0.03		
Dimétachlore	<0.005	µg/l		0.10		
Endosulfan alpha	<0.005	µg/l		0.10		
Endosulfan bêta	<0.005	µg/l		0.10		
Endosulfan sulfate	<0.005	µg/l		0.10		
Endosulfan total	<0.015	µg/l		0.10		
Endrine	<0.005	µg/l		0.10		
Endrine aldéhyde	<0.005	µg/l		0.10		
HCH alpha	<0.005	µg/l		0.10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0.005	µg/l		0.10		
HCH bêta	<0.005	µg/l		0.10		
HCH delta	<0.005	µg/l		0.10		
HCH epsilon	<0.005	µg/l		0.10		
HCH gamma (lindane)	<0.005	µg/l		0.10		
Heptachlore	<0.005	µg/l		0.03		
Heptachlore époxyde	<0.005	µg/l		0.03		
Heptachlore époxyde cis	<0.005	µg/l		0.03		
Heptachlore époxyde trans	<0.005	µg/l		0.03		
Hexachlorobenzène	<0.005	µg/l		0.10		
Hexachlorobutadiène	<0.50	µg/l		0.10		
Isodrine	<0.005	µg/l		0.10		
Méthoxychlore	<0.005	µg/l		0.10		
Oxadiazon	<0.005	µg/l		0.10		
Quintozène	<0.010	µg/l		0.10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Acéphate	<0.005	µg/l		0.10		
Amidithion	<0.005	µg/l		0.10		
Amiprofos-méthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Anilophos	<0.005	µg/l		0.10		
Azaméthiophos	<0.020	µg/l		0.10		
Azinphos éthyl	<0.020	µg/l		0.10		
Azinphos méthyl	<0.020	µg/l		0.10		
Bensulide	<0.005	µg/l		0.10		
Bromophos éthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Bromophos méthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Butamifos	<0.005	µg/l		0.10		
Cadusafos	<0.020	µg/l		0.10		
Carbonhénation	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorfenvinphos	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorméphos	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorovinphos éthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorovinphos méthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorthiophos	<0.020	µg/l		0.10		
Coumaphos	<0.020	µg/l		0.10		
Crotoxphos	<0.005	µg/l		0.10		
Crufomate	<0.005	µg/l		0.10		
Cyanofenphos	<0.005	µg/l		0.10		
Cythioate	<0.020	µg/l		0.10		
Demeton S méthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Deméton S méthyl sulfoné	<0.005	µg/l		0.10		
Diazinon	<0.005	µg/l		0.10		
Dichlofenthion	<0.005	µg/l		0.10		
Dichlorvos	<0.030	µg/l		0.10		

Dicrotophos	<0.005	µg/l		0.10		
Diméthoate	<0.010	µg/l		0.10		
Diméthylvinphos	<0.005	µg/l		0.10		
Disyston	<0.005	µg/l		0.10		
Difalimfos	<0.050	µg/l		0.10		
Edifenphos	<0.005	µg/l		0.10		
Ethion	<0.005	µg/l		0.10		
Ethoprophos	<0.005	µg/l		0.10		
Etrimfos	<0.005	µg/l		0.10		
Famohur	<0.005	µg/l		0.10		
Fenchlorphos	<0.005	µg/l		0.10		
Fenitrothion	<0.005	µg/l		0.10		
Fenthion	<0.005	µg/l		0.10		
Fonofos	<0.005	µg/l		0.10		
Fosthiazate	<0.005	µg/l		0.10		
Hepténoophos	<0.005	µg/l		0.10		
Iodofénphos	<0.005	µg/l		0.10		
Iprobenfos (IBP)	<0.005	µg/l		0.10		
Isazophos	<0.020	µg/l		0.10		
Isofenfos	<0.005	µg/l		0.10		
Isoxathion	<0.005	µg/l		0.10		
Malaoxon	<0.005	µg/l		0.10		
Malathion	<0.005	µg/l		0.10		
Mecarbam	<0.005	µg/l		0.10		
Mephosfolan	<0.005	µg/l		0.10		
Merphos	<0.020	µg/l		0.10		
Méthacrifos	<0.020	µg/l		0.10		
Méthamidophos	<0.005	µg/l		0.10		
Méthidathion	<0.005	µg/l		0.10		
Mévinphos	<0.005	µg/l		0.10		
Monocrotophos	<0.005	µg/l		0.10		
Naled	<0.020	µg/l		0.10		
Ométhoate	<0.005	µg/l		0.10		
Oxvéméton méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Paraaxon	<0.005	µg/l		0.10		
Parathion éthvl	<0.010	µg/l		0.10		
Parathion méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Parathions (éthvl+méthvl)	<0.005	µg/l		0.10		
Phénamiphos	<0.005	µg/l		0.10		
Phentoate	<0.005	µg/l		0.10		
Phorate	<0.005	µg/l		0.10		
Phosalone	<0.005	µg/l		0.10		
Phosphamidon	<0.010	µg/l		0.10		
Phoxime	<0.005	µg/l		0.10		
Piperophos	<0.005	µg/l		0.10		
Profénofos	<0.050	µg/l		0.10		
Proaphos	<0.005	µg/l		0.10		
Propargite	<0.005	µg/l		0.10		
Propétamphos	<0.005	µg/l		0.10		
Pvraclafos	<0.005	µg/l		0.10		
Pvrazophos	<0.005	µg/l		0.10		
Pvridaphenthion	<0.005	µg/l		0.10		
Pvrimiphos éthvl	<0.020	µg/l		0.10		
Pvrimiphos méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Quinalphos	<0.005	µg/l		0.10		
Sulfotepp	<0.005	µg/l		0.10		
Sulprofos	<0.020	µg/l		0.10		
Tebupirimfos	<0.020	µg/l		0.10		
Terbuphos	<0.005	µg/l		0.10		
Tétrachlorvinphos	<0.005	µg/l		0.10		
Thiométon	<0.005	µg/l		0.10		
Tolclofos-méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Triazophos	<0.005	µg/l		0.10		
Trichlorfon	<0.020	µg/l		0.10		
Vamidothion	<0.010	µg/l		0.10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0.005	µg/l		0.10		
Kresoxim-méthyle	<0.020	µg/l		0.10		
Picoxystrobine	<0.005	µg/l		0.10		
Pyraclostrobine	<0.005	µg/l		0.10		
Trifloxystrobine	<0.005	µg/l		0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Azimsulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Bensulfuron-méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Cinosulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Ethametsulfuron-méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Ethoxysulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Flazasulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Flupyrasulfuron-méthyle	<0.005	µg/l		0.10		
Foramsulfuron	<0.050	µg/l		0.10		
Halosulfuron-méthvl	<0.020	µg/l		0.10		
Mésosulfuron-méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Metsulfuron méthvl	<0.020	µg/l		0.10		
Nicosulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Oxasulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Prosulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Pvrazosulfuron éthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Rimsulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Sulfosulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Thifensulfuron méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Triflurasulfuron-méthvl	<0.005	µg/l		0.10		
Triasulfuron	<0.005	µg/l		0.10		
Tribenuron-méthyle	<0.020	µg/l		0.10		

PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0.050	µg/l		0.10		
Azaconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Bitertanol	<0.050	µg/l		0.10		
Bromuconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Cyproconazol	<0.005	µg/l		0.10		
Difénoconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Diniconazole	<0.025	µg/l		0.10		
Epoxyconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Fenbuconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Fenchlorazole ethyl	<0.10	µg/l		0.10		
Florasulam	<0.005	µg/l		0.10		
Fludioxonil	<0.005	µg/l		0.10		
Flusilazol	<0.005	µg/l		0.10		
Flutriafol	<0.005	µg/l		0.10		
Furilazole	<0.005	µg/l		0.10		
Hexaconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Imibenconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Ipconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Metconazol	<0.005	µg/l		0.10		
Myclobutanil	<0.050	µg/l		0.10		
Penconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Propiconazole	<0.020	µg/l		0.10		
Tébuconazole	<0.005	µg/l		0.10		
Triadiméfon	<0.005	µg/l		0.10		
Triadimenol	<0.005	µg/l		0.10		
Triazamate	<0.005	µg/l		0.10		
Triticonazole	<0.020	µg/l		0.10		
Uniconazole	<0.005	µg/l		0.10		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0.050	µg/l		0.10		
Sulcotrione	<0.050	µg/l		0.10		
PESTICIDES DIVERS						
2.4-D 2-Ethylhexyl	<0.005	µg/l		0.10		
2.4-D-butyl	<0.005	µg/l		0.10		
2.4-D-isopropyl ester	<0.005	µg/l		0.10		
2.4-D-methyl ester	<0.005	µg/l		0.10		
2.6 Dichlorobenzamide	<0.005	µg/l		0.10		
Acétamiprid	<0.005	µg/l		0.10		
Acibenzolar s méthyl	<0.020	µg/l		0.10		
Acifluorfen	<0.020	µg/l		0.10		
Aclonifen	<0.005	µg/l		0.10		
AMPA	<0.050	µg/l		0.10		
Anthraquinone (pesticide)	<0.005	µg/l		0.10		
Bénalaxyl	<0.005	µg/l		0.10		
Benfluraline	<0.005	µg/l		0.10		
Benoxacor	<0.005	µg/l		0.10		
Bentazone	<0.020	µg/l		0.10		
Bifenox	<0.005	µg/l		0.10		
Bromacil	<0.005	µg/l		0.10		
Bromadiolone	<0.050	µg/l		0.10		
Bromopropylate	<0.005	µg/l		0.10		
Bupirimate	<0.010	µg/l		0.10		
Buprofénine	<0.005	µg/l		0.10		
Butraline	<0.005	µg/l		0.10		
Carfentrazone éthyle	<0.005	µg/l		0.10		
Chinométhionate	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorbromuron	<0.005	µg/l		0.10		
Chlorfenson	<0.005	µg/l		0.10		
Chloridazone	<0.005	µg/l		0.10		
Chlormequat	<0.050	µg/l		0.10		
Chlorophacinone	<0.020	µg/l		0.10		
Chlorothalonil	<0.010	µg/l		0.10		
Chlorthal-diméthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Clethodime	<0.005	µg/l		0.10		
Clofentézine	<0.005	µg/l		0.10		
Clomazone	<0.005	µg/l		0.10		
Cloquintocet-méthyl	<0.005	µg/l		0.10		
Clothianidine	<0.005	µg/l		0.10		
Coumafène	<0.005	µg/l		0.10		
Coumatétralyl	<0.005	µg/l		0.10		
Cycloxydime	<0.005	µg/l		0.10		
Cyprodinil	<0.005	µg/l		0.10		
Desmethylnorflurazon	<0.005	µg/l		0.10		
Dichlobénil	<0.005	µg/l		0.10		
Dichloropropane-1.2	<0.50	µg/l		0.10		
Dichloropropane-1.3	<0.50	µg/l		0.10		
Dichloropropylène-1,3 cis	<2.00	µg/l		0.10		
Dichloropropylène-1.3 trans	<2.00	µg/l		0.10		
Dichlorophène	<0.005	µg/l		0.10		
Dicofol	<0.005	µg/l		0.10		
Difénacoum	<0.005	µg/l		0.10		
Diféthialone	<0.020	µg/l		0.10		
Diflufénicanil	<0.005	µg/l		0.10		
Diméthuron	<0.005	µg/l		0.10		
Diméthomorpho	<0.005	µg/l		0.10		
EPN	<0.005	µg/l		0.10		
Ethofumésate	<0.005	µg/l		0.10		
Fénamidone	<0.005	µg/l		0.10		
Fénazaquin	<0.005	µg/l		0.10		
Fenpropanidin	<0.010	µg/l		0.10		
Fenpropimorpho	<0.005	µg/l		0.10		
Fipronil	<0.005	µg/l		0.10		
Flamprop-méthyl	<0.005	µg/l		0.10		

Flonicamide	<0,005	µg/l		0,10		
Fluazinam	<0,005	µg/l		0,10		
Flumioxazine	<0,005	µg/l		0,10		
Fluquinconazole	<0,030	µg/l		0,10		
Fluridone	<0,005	µg/l		0,10		
Flurochloridone	<0,005	µg/l		0,10		
Fluroxvoir	<0,020	µg/l		0,10		
Fluroxvoir-mentyl	<0,020	µg/l		0,10		
Flurprimidol	<0,005	µg/l		0,10		
Flurtamone	<0,005	µg/l		0,10		
Flutolanil	<0,005	µg/l		0,10		
Folpel	<0,010	µg/l		0,10		
Fomesafen	<0,050	µg/l		0,10		
Glufosinate	<0,050	µg/l		0,10		
Glyphosate	<0,050	µg/l		0,10		
Hexachloroéthane	<0,50	µg/l		0,10		
Hexythiazox	<0,020	µg/l		0,10		
Imazalile	<0,050	µg/l		0,10		
Imazamox	<0,005	µg/l		0,10		
Imazapvr	<0,005	µg/l		0,10		
Imidaclopride	<0,005	µg/l		0,10		
Imizaquine	<0,005	µg/l		0,10		
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/l		0,10		
Isoxadifen-éthyle	<0,005	µg/l		0,10		
Isoxaflutole	<0,005	µg/l		0,10		
Lenacile	<0,005	µg/l		0,10		
MCPA-1-butyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
MCPA-ethyl ester	<0,010	µg/l		0,10		
MCPA-methyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
MCPP-2,4,4-trimethylpentyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
MCPP-2-butoxyethyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
MCPP- 2-ethylhexyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
MCPP-2 octyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
MCPP-methyl ester	<0,005	µg/l		0,10		
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/l		0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/l		0,10		
Mépanivrim	<0,005	µg/l		0,10		
Métalaxyl	<0,005	µg/l		0,10		
Métaldéhyd	<0,020	µg/l		0,10		
Métosulam	<0,005	µg/l		0,10		
Metrafenone	<0,005	µg/l		0,10		
Nitrofen	<0,005	µg/l		0,10		
Norflurazon	<0,005	µg/l		0,10		
Nuarimol	<0,005	µg/l		0,10		
Ofurace	<0,005	µg/l		0,10		
Oxadixyl	<0,005	µg/l		0,10		
Oxfluorfen	<0,010	µg/l		0,10		
Paclobutrazole	<0,020	µg/l		0,10		
Pencicuron	<0,005	µg/l		0,10		
Pendiméthaline	<0,005	µg/l		0,10		
Piclorame	<0,100	µg/L		0,10		
Picolinafen	<0,005	µg/l		0,10		
Prochloraz	<0,010	µg/l		0,10		
Procymidone	<0,005	µg/l		0,10		
Propanil	<0,005	µg/l		0,10		
Propoxycarbazone-sodium	<0,020	µg/l		0,10		
Proquinazid	<0,005	µg/l		0,10		
Pymétrozine	<0,005	µg/l		0,10		
Praflufen éthyl	<0,005	µg/l		0,10		
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/l		0,10		
Pvridabène	<0,005	µg/l		0,10		
Pvriphox	<0,010	µg/l		0,10		
Pyriméthanol	<0,005	µg/l		0,10		
Pvriproxfen	<0,005	µg/l		0,10		
Quimerac	<0,005	µg/l		0,10		
Quinoxifen	<0,005	µg/l		0,10		
Roténone	<0,005	µg/l		0,10		
Sethoxydim	<0,020	µg/l		0,10		
Silthiofam	<0,005	µg/l		0,10		
Soiroxamine	<0,010	µg/l		0,10		
Tébufénozone	<0,005	µg/l		0,10		
Tébufenpyrad	<0,005	µg/l		0,10		
Tecnazene	<0,010	µg/l		0,10		
Teflubenzuron	<0,005	µg/l		0,10		
Terbacile	<0,005	µg/l		0,10		
Tétraconazole	<0,005	µg/l		0,10		
Tetradifon	<0,005	µg/l		0,10		
Tetrasul	<0,010	µg/l		0,10		
Thiabendazole	<0,005	µg/l		0,10		
Thiaclopride	<0,005	µg/l		0,10		
Thiamethoxam	<0,005	µg/l		0,10		
Total des pesticides analysés	0,090	µg/l		0,50		
Tricvclazole	<0,005	µg/l		0,10		
Triflumuron	<0,050	µg/l		0,10		
Trifluraline	<0,005	µg/l		0,10		
Triforine	<0,005	µg/l		0,10		
Vinchlozoline	<0,005	µg/l		0,10		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Bromochlorométhane	<0,50	µg/l				
Bromométhane	<1,00	µg/l				
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/l		0,50		
Dibromoéthane-1,2	<0,50	µg/l				
Dibromométhane	<0,50	µg/l				
Dichloroéthane-1,1	<0,50	µg/l				

Dichloroéthane-1.2	<0.50	µg/l		3.00		
Dichloroéthylène-1.1	<0.50	µg/l				
Dichloroéthylène-1.2 cis	<0.50	µg/l				
Dichloroéthylène-1.2 trans	<0.50	µg/l				
Dichlorométhane	<5.0	µg/l				
Dichloropropène-2,3	<0.50	µg/l				
Tétrachloroéthane-1.1.2.2	<0.50	µg/l				
Tétrachloroéthylène-1.1.2.2	<0.50	µg/l		10.00		
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<0.50	µg/l		10.00		
Tétrachlorure de carbone	<0.50	µg/l				
Trichloroéthane-1.1.1	<0.50	µg/l				
Trichloroéthane-1.1.2	<0.20	µg/l				
Trichloroéthylène	<0.50	µg/l		10.00		
Trichlorofluorométhane	<0.50	µg/l				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,5	µg/l		1,00		
Biohévy	<0.005	µg/l				
Butyl benzène sec	<0,5	µg/l				
Ethylbenzène	<0,5	µg/l				
Toluène	<0,5	µg/l				
Triméthylbenzène-1.2.3	<1	µg/l				
Xylène ortho	<0,05	µg/l				
Xylenes (méta + para)	<0.10	µg/l				
CHLOROBENZENES						
Chlorobenzène	<0.50	µg/l				
Chloroneb	<0,005	µg/l				
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Ba/L	<0.03	Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0.050	Bq/L				
Activité bêta globale en Ba/L	<0.06	Bq/l				
Activité bêta alob. résiduelle Ba/L	<0.040	Bq/l				
Activité Tritium (3H)	<8	Bq/l				100.00
Dose indicative	<0.100	mSv/an				0.10
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromates	<3.0	µg/l		10.00		
Bromoforme	0.96	µg/l		100.00		
Chlorite en mg/L	<0.010	mg/L				0.20
Chlorodibromométhane	0.89	µg/l		100.00		
Chloroforme	<0.5	µg/l		100.00		
Dichloromonobromométhane	<0.50	µg/l		100.00		
Trihalométhanes (4 substances)	1.85	µg/l		100.00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Acrinathrine	<0.005	µg/l		0.10		
Alphaméthrine	<0.005	µg/l		0.10		
Betacyfluthrine	<0.010	µg/l		0.10		
Bifenthrine	<0.005	µg/l		0.10		
Bioresmethrine	<0.005	µg/l		0.10		
Cyfluthrine	<0.005	µg/l		0.10		
Cyperméthrine	<0.005	µg/l		0.10		
Deltaméthrine	<0.005	µg/l		0.10		
Esfenvalérate	<0.005	µg/l		0.10		
Fenpropathrine	<0.005	µg/l		0.10		
Fenvalérate	<0.010	µg/l		0.10		
Fluvalinate-tau	<0.005	µg/l		0.10		
Lambda Cyhalothrine	<0.005	µg/l		0.10		
Permethrine	<0.010	µg/l		0.10		
Piperonil butoxide	<0.005	µg/l		0.10		
Tefluthrine	<0.005	µg/l		0.10		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0.10	µg/l		0.10		
Epichlorohydrine	<0.10	µg/l		0.10		
PLASTIFIANTS						
PCB 101	<0.005	µg/l				
PCB 105	<0.005	µg/l				
PCB 118	<0.010	µg/l				
PCB 138	<0.010	µg/l				
PCB 149	<0.010	µg/l				
PCB 153	<0.010	µg/l				
PCB 170	<0.010	µg/l				
PCB 18	<0.005	µg/l				
PCB 180	<0.010	µg/l				
PCB 194	<0.005	µg/l				
PCB 209	<0.005	µg/l				
PCB 28	<0.005	µg/l				
PCB 31	<0.005	µg/l				
PCB 35	<0.005	µg/l				
PCB 44	<0.005	µg/l				
PCB 52	<0.005	µg/l				
Phosphate de tributyle	<0.005	µg/l				

Eau de qualité bactériologique conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Eau de qualité chimique non conforme du fait d'une teneur en nitrates supérieure à la limite admissible de 50 mg/l. La consommation de cette eau est à déconseiller pour le groupe sensible constitué des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 mois. La population doit être informée de cette situation. Par ailleurs, on observe la présence d'atrazine déséthyl et d'atrazine déséthyl déisopropyl à des concentrations qui restent inférieures à la limite de qualité réglementaire. Vous voudrez bien m'indiquer l'état d'avancement de vos démarches pour améliorer la qualité de l'eau sur votre syndicat.

Chartres, le 5 avril 2018

P/la Préfète,
P/ le délégué départemental,
le responsable de l'unité
eaux potable et de loisirs

signé :

Baptiste GROFF